

Högsäkerhetsdörr typ S95 och Y95

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se , Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Högsäkerhetsdörr typ S95 och Y95, enkeldörr av stål, karmen är isolerad med stenull och dörrbladet har fyllning av betong, max. B×H 13×24M, brandteknisk klass EI 30/E 90. Vid utvändig användning förses dörren med dropplist i ovkant.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande dörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S95 och Y95

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30, E 90

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK9495, daterad 1005

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc AB, Töreboda

Daloc AB, Mellerud

Typgodkännande 15 69 02 | 2019-08-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Daloc AB
Töreboda alt. Mellerud
t.ex. S95
nr/datum
15 69 02
EI 30, E 90
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 98R13073A och 99R13199 samt utlåtande nr. P005852 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S95/Y95", daterad 2019-06-04.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

För dörr Y95 förutsätts att innehavaren kan uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA-bilagan i SS-EN 14351-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-08-13, med projektnummer 4P04923.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-08-04.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson