

Glasat träparti

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Glasparti med stomme av trä. Sektionsstorlek max. B×H 1 484 × 2 979 mm, dock max. area 4,0 m², brandmotstånd klass EI 30.

Avsedd användning

Brandavskiljande glasparti i byggnader.

Handelsnamn

Daloc glasat träparti/Orresta glasat träparti

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 30

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning DALOC MK TP, daterad 2306

Monteringsanvisning ORRESTA TP, daterad 1103

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Industrigatan 15, 545 31 Töreboda, Sverige

Orresta Dörr AB, Snickerivägen 2, 725 96 Västerås, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	t. ex. Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Produktens typbeteckning	t.ex. Daloc glasat träparti
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0239-10
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport PX26440-2 rev4 och provningsrapport PX00053 från SP.

Ritningar nr. 0100-9521 daterad 2011-03-30, 0100-9522 daterad 2010-02-26 och cert-9934 daterad 2024-08-12.

Kommentarer

I glaspartiet ingående glasrutor förutsätts vara CE-märkta och uppfylla kraven för lägst brandmotståndsklass EI 30 enligt EN 13501-2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2019-12-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-12-05.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric