

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Daloc Trädörrar AB, Industrigatan 15, 545 31 Töreboda, Sverige

Orresta Dörr AB, Snickerivägen 2, 725 96 Västerås, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	t. ex. Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Produktens typbeteckning	t. ex. T25/48
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC1180-12
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapporter PX26440-2rev4 och 5P01018-2 från SP.

Ritningar enligt klassifikationsrapport PX26440-2rev4 samt ritning cert.9677 daterad 2014-11-27 för dörrar med brandmotstånd respektive ritningar enligt klassifikationsrapport 5P01018-2 för dörrar med brandgästahet.

Kommentarer

Dörren ska monteras i en massiv vägg med lägsta densitet 450 kg/m³ och minsta tjocklek 150 mm eller i en vägg bestående av gipsskivor monterade på trä- eller stålreglar med minsta väggtjocklek 95 mm och brandmotstånd minst EI 30.

I dörrar/partier ingående glasrutor förutsätts vara CE-märkta och uppfylla kraven för lägst brandmotstånd klass EI 30 enligt EN 13501-2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-14.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-09-13.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric