Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

SC1180-12

Dörrar typ Daloc T21/48, T24/48, T25/48 och Orresta O21/48, O24/48, O25/48 med sido- och överljus

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda, Sverige

Produktbeskrivning

Dörr typ T21/48, T24/48, T25/48 och O21/48, O24/48, O25/48, enkel-/pardörr av trä, med eller utan glasrutor, max. storlek B × H 1369/2519 × 2522 mm, dock max. area 3,13 m^2 respektive 5,76 m^2 (brandmotstånd) alternativt max. storlek B × H enkeldörr 1484 x 2493 mm, pardörr 2404 × 2407 mm, dock max. area 3,24 m^2 respektive 5,26 m^2 (brandgastäthet). Brandmotstånd klass EI_2 30 och EI 30, brandgastäthet klass S_a/S_{200}.

Dörr i klass EI 30/EI_2 30 kan kombineras med glasade sido- och överljus med max. storlek B × H 1484 × 2979 mm, max. area 4,00 m^2 .

Dörrarna tillverkas med varierande kant-, tröskel- och glasningsutföranden. Dörrarna kan kompletteras med tillbehör som dörrkik, postinlägg, dörrstängare m m.

Fast glasparti med stomme av trä, max. storlek B × H 1484 × 2979 mm, max. area 4,00 m^2 . Brandmotstånd klass EI 30, ej brandgastäthet.

Avsedd användning

Brandavskiljande och/eller brandgastät innerdörr, med eller utan glasade sido- och överljus, i byggnader. Brandavskiljande invändigt glasparti i byggnader.

Handelsnamn

Daloc T21/48, T24/48 och T25/48 respektive Orresta O21/48, O24/48 och O25/48 med/utan glasade sidooch överljus, Daloc glasat träparti, Orresta glasat träparti.

Godkännande

Produkt uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) [1]:

Brandmotstånd klass EI_2 30 enligt SS-EN 13501-2	BBR 5:231
Brandmotstånd klass EI 30*	BBR 5:231
Brandgastäthet klass S_a**/S_{200} enligt SS-EN 13501-2	BBR 5:231

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se
Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

* Gäller dörrar med infällda gångjärn.
** Dörr i klass S_a uppfyller även klass S_{a3} som innebär att dörren provades med tätning på 3 sidor, dvs utan tätning eller tröskel i nederkant.

[1] Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för trädörrar med träkarm DALOC TRÄ, daterad 2510
Monteringsanvisning för trädörrar med träkam ORRESTA DÖRR, daterad 2510
Monteringsanvisning för karmar typ 01, 02 och 04-09 DALOC MK 0102, daterad 2106
Monteringsanvisning DALOC MK TP, daterad 2306
Monteringsanvisning ORRESTA TP, daterad 1103

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Daterad 2018-11-13, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Daloc Trädörrar AB, Industrigatan 15, 545 31 Töreboda, Sverige
Orresta Dörr AB, Snickerivägen 2, 725 96 Västerås, Sverige

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	t. ex. Daloc Trädörrar AB, Töreboda
Produktens typbeteckning	t. ex. T25/48
Löpande tillverkningsnummer	nr
Typgodkännandets nummer	SC1180-12
Boverkets inregistrerade varumärke	⍑
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Klassifikationsraporter PX26440-2rev4 och 5P01018-2rev1 från SP.

Ritningar enligt klassifikationsrapport PX26440-2rev4 samt ritning cert.9677 daterad 2014-11-27 för dörrar med brandmotstånd respektive ritningar enligt klassifikationsrapport 5P01018-2rev1 för dörrar med brandgastäthet.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Kommentarer

Dörren ska monteras i en massiv vägg med lägsta densitet 450 kg/m3 och minsta tjocklek 150 mm eller i en vägg bestående av gipsskivor monterade på trä- eller stålreglar med minsta väggtjocklek 95 mm och brandmotstånd minst EI 30.

I dörrar/partier ingående glasrutor förutsätts vara CE-märkta och uppfylla kraven för lägst brandmotstånd klass EI 30 enligt EN 13501-2.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2025-05-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-09-13.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produktenen med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.