

I overensstemmelse med Europaparlamentet og rådets forordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 (Byggevareforordningen eller CPR), omfatter dette sertifikatet for byggevarer

Ytterdører med brannmotstand og/eller røyk tetthet

for bruk i konstruksjoner med krav till brannmotstand og/eller røyk tetthet og/eller rømningsveier, med spesifikasjoner og ytelser som angitt på side 2 i dette sertifikatet.

Produktnavn: S/Y/D30, S/Y/D33, S/Y/D43, S/Y/D44, S/Y/D63

plasseres på markedet under navnet eller varemerket

Daloc AB

Box 43

SE-545 21 Töreboda, Sverige

og produsert i fabrikken

Daloc AB, Industrigatan 7, SE-545 31 Töreboda, Sverige

Dette sertifikatet bekrefter at alle vilkår vedrørende vurdering og verifisering av de forutsatte ytelser beskrevet i Annex ZA i standarden

EN 16034:2014

i henhold til system 1 for den ytelser som er angitt i dette sertifikatet, er anvendt og at fabrikkens produksjonskontroll utført av produsenten er evaluert for å sikre

forutsatt ytelse for byggevaren.

Dette sertifikatet ble første gang utstedt 2017-05-19 og forblir gyldig så lenge harmoniserte standarden, byggevaren, AVCP-metodene eller produksjonsbetingelser i fabrikken endres betydelig, og om ikke sertifikatet blir suspendert eller trekket tilbake av det utpekt produktsertifiseringsorganet.

Utstedt av utpekt organ 0402

Gyldigheten av dette sertifikatet kan bekreftes på vår hjemmeside.



Martin Tillander
Produktsertifiseringssjef

Dette er en oversettelse fra det originale engelske dokumentet. I tilfelle det oppstår uenighet om innholdet, skal den engelske originalen ha forrang.

Spesifikasjon

Hengslet, isolert enfløjet dør av stål med stålkarm, med eller uten: terskel, glass, trekledning (ikke EW 60), postluke, kikkehull, ringklokke og nøkelrør. Brannmotstand maks. størrelse 1368 x 2497 mm eller 1242 x 2752 mm og min. størrelse 545 x 1645 mm. Røyktetthet maks. størrelse 1290 x 2393 mm. Detaljert informasjon om døren fremgår av klassifiseringsrapport nr. PX28936-2rev2 (brannmotstand) og nr. 5P01018-4rev1 (røyktetthet) samt EXAP-rapport nr. 7P01479 (holdbarhet for selvlukking). Dørene omfattes av EN 14351-1.

Ytelse

| Vesentlige egenskaper | Ytelse |
|---|-----------------------------------|
| Brannmotstand (for brannskillende funksjon): E: E1: E2: EW: | - - 30 60 |
| Røyktetthet (bare der røyktetthet er foreskrevet) | S _a , S ₂₀₀ |
| Selvlukking (bare for selvlukkende dører med brannmotstand og/eller røyktetthet) | C |
| Holdbarhet for selvlukking (bare for selvlukkende dører med brannmotstand og/eller røyktetthet) - Motstand mot utmatting (sykkeltest): | 4*, 5 |

*) Dører med nødutgangs- eller panikkbeslag.