

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), omfattar detta intyg byggprodukterna

Ytterdörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet

för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: S10, Y10, S30, Y30, S33, Y33, S43, Y43, S63, Y63

placerade på marknaden under namnet eller varumärket

Daloc AB

Box 43

SE-545 21 Töreboda, Sverige

och producerade vid tillverkningsstället

Daloc AB, Industrigatan 7, SE-545 31 Töreboda, Sverige

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.

Detta intyg utfärdades första gången 2019-10-21 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda produktcertifieringsorganet.

Utfärdat av anmält organ 0402

Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.



Martin Tillander

Enhetschef Produktcertifiering

Specifikation

Gångjärnshängd, isolerad enkeldörr och pardörr av stål med stålarm, med eller utan: tröskel, glas och tittöga. Brandmotstånd enkeldörr max. storlek 1190 x 2393 mm, min. storlek 440 x 443 mm och pardörr max. storlek 2390 x 2393 mm, min. storlek 1195 x 1795 mm. Brandgastäthet enkeldörr max. storlek 1290 x 2393 mm och pardörr max. storlek 2390 x 2393 mm. Detaljerad information om dörrarna framgår av klassifikationsrapport nr 5P06598-4rev2 (brandmotstånd), nr 5P01018-8rev1 (brandgastäthet) och EXAP-rapport nr 7P01479 (självstängning avseende beständighet). Dörrarna omfattas av EN 14351-1.

Prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandmotstånd (för brandavskiljning): E: EI ₁ : EI ₂ : EW:	- - 20 60
Brandgastäthet (endast där brandgastäthet är föreskrivet)	S _a [*] , S ₂₀₀ [*]
Självstängning (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet)	C
Självstängning avseende beständighet (endast för självstängande dörrar med brandmotstånd och/eller brandgastäthet): - Motstånd mot utmattning (cykelprov):	2 ^{**} , 4 ^{***} , 5

*) Dörr S30, Y30, S33, Y33, S43, Y43, S63, Y63.

***) Passivt dörrblad i pardörrar.

****) Dörrar med nödutrymningsbeslag eller panikutrymningsbeslag.